

# 台鐵富岡基地儲槽防水止漏工程



施作時間:2012, 2月

業主:長鴻營造<股>

施作地點:桃園縣楊梅鎮富岡基地

工程項目:儲槽防水止漏工程

說明:

1. 新建儲槽結構疑似蜂窩、包泥原因，致使施工縫有漏水現象。
2. 原使用傳統發泡灌注材止漏、效果不明顯。
3. 本工程將漏水點鑿開，先清除包泥瑕疵，採用混凝土深層防護塗佈 (Concrete Deep Penetration Sealer) 水泥系無機材料。
4. 經CDPS塗層處理後之混凝土表面，借由獨特之結晶自癒機制，成功地解決滲漏問題。

